

SO SVORKA OKAPOVÁ
 SS SVORKA SPOJOVACÍ
 SZ SVORKA ZKUŠEBNÍ
 SJ SVORKA K JÍMACÍ TYČI
 SP1 SVORKA K PLECHU A KOV.KONSTR.
 PV PODPĚRA VEDENÍ
 JT JÍMACÍ TYČ 1,5M
 PJ POMOCNÝ JÍMAČ Z DRÁTU
 úhel 45°, délka 20–30cm

mosvodová soustava připojena pomocí 6 svodů.
ací vedení provedeno drátem FeZn Ø 8mm - mřížová soustava,
ení uchyceno na podpěry vedení PV na plochu střechu
dých 0,8m.

Na jímací vedení budou osazeny jímací tyče JT, výška 1,5m. Na jímací vedení připojeno veškeré kovové vodivé předměty a zařízení vyvíjející nádob střechu, anténa, oplocování, okapy.
Svody budou tvořeny FeZn drátem Ø 10 mm dle ČSN ČSN EN 62305. Nad zemí bude osazena měřící svorka, ve výšce cca 0,7m-1m nad terénem. Svody budou přiznané na fasádě.
Uzemňovací soustava bude tvořena páskem FeZn 30x4 uloženým kolem celého objektu.

Ochranné a doplňující pospojování dle ČSN
332000-4-41

a) ochranné pospojování bude zahrnovat ochranný vodič, uzemňovací přívod, konstrukční kovové části, kovová potrubí topení, vzduchotechniky, uzemnění RMS, RD.

Ochranné pospojování bude provedeno vodiči CY 16žl/zel a ukončeno v ochranné přípojnici HOP v RMS. HOP přípojnice bude uzemněna vodičem CY16žl/zel ke drátu FeZn 10mm (v ochranném trubce

b) V sociálních zařízeních provést doplňující pospojování dle ČSN 33 2000-7-701 vodičem CY4 žl/zel



<p>INVESTOR / CLIENT Městská část Praha - Vinohř (svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví hl.m.Prahy) Bohdanečská 97, Praha - Vinohř, 190 17</p>	<p>RAZÍTKO / STEMP</p>
<p>GENERÁLNÍ PROJEKTANT ARCHIDE CZ s.r.o. Hvozďanská 3, Praha 4, 148 01 T: +420 271 192 180, F: +420 271 192 434 info@archide.cz, www.archide.cz</p>	
<p>ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Radim Palkovský, ČKA 03 259</p>	
<p>VÝKRES VYPRACOVAL / DESIGNED BY Martin Mikulecký</p>	

STATIKA
BACH Kvalite s.r.o., Ing. Radek Brandejs, Beranových 65, Praha 9, 199 00, T: + 420 777 562 115

ZDRAVOTNÍ INSTALACE
ARCHIDE CZ s.r.o., Hvožd'anská 3, Praha 4, 148 01

TEPELNÁ TECHNIKA
Ing. Jan Šťastný, Markypova 2854/2a, Praha 9, 193 00, T: +420 724 331 049

VZT, VĚTRÁNÍ, KLIMATIZACE
Ing. Jan Šťastný, Markupova 2854/2a, Praha 9, 193 00, T: +420 724 331 049

ELEKTRO SILNOPROUD, SLABOPROUD
Jiří Bláha, Polní 75, 250 63 Veleň, tel. +420 777 343 632

PLYN
PROJECT ISA s.r.o., Jan Smrček, Markupova 2854/2a, Praha 9, 193 00, T: +420 773 618 566

POŽÁRNÍ OCHRANA
M & H. Ing. Michal Hlavačka, Křížkovského 18. Praha 3. 130 00. T: + 420 603 245 142

ČÍSLO VÝKRESU

VI - 2SK - EL3 - 101

NÁZEV VÝKRESU

PŮDORYS STŘECHY

INDEX REVIZE