



LEGENDA ARMATUR:

- BV VYVÁŽVACÍ VENTIL IMI-TA STAD  
KK KULOVÝ KOHOUT  
F FILTR  
PV POJISTNÝ VENTIL  
 VYPOUŠŤECÍ KOHOUT

LEGENDA ČAR – TOPENÍ:

- TOPNÁ VODA – PŘÍVOD  
 TOPNÁ VODA – ZPÁTEČKA  
 TUV  
 CÍRKULACE TUV  
 PITNÁ VODA  
 ELEKTRO

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

1.	Plynový závěsný kotel VISSMANN VITODENS 200; výkon 26 kW	1 ks
2.	Odtah spalin turbo 60/100 mm; vč. revizního kusu a hlavice	1 ks
3.	Prostorová regulace VITOTROL (dálkový ovladač kotle)	1 ks
4.	Zásobník TUV VISSMANN VITOCCELL W; 150 litrů	1 ks
5.	Přídavná expanzní nádrž REFLEX NG 50 + MK 3/4	1 ks
6.	Expanzní nádrž REFIX DD 18 (10 barů) + FLOWJET	1 ks
7.	3-CV termický směšovací ventil TA-MIX	1 ks
8.	Anuloid (hydraulický vyrovnávač tlaků); 2 m3/h	1 ks
9.	Montážní sada M32 DN 25 s 3-CV směšovačem s pohonem a čerpadlem Alpha 2 25-60	1 ks
10.	Příložný regulátor teploty pro podlahové vytápění	1 ks

STAVBA	
NOVOSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VINOŘI ulice MIKULOVICKÁ a RONOVSÁ, 190 17 VINOŘ parc.č.1093/1, 1093/2, 870, 871/1, k.ú. VINOŘ	

INVESTOR / CLIENT <b>Městská část Praha - Vínor</b> (svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví hl.m.Prahy) Bohdanečská 97, Praha - Vínor, 190 17		RAZÍTKO / STAMP	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT <b>ARCHIDE CZ s.r.o.</b> Hvoždanská 3, Praha 4, 148 01 T: +420 271 192 180, F: +420 271 192 434 info@archide.cz, www.archide.cz		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Radim Palkovský, ČKA 03 259	
VÝKRES VYPRACOVAL / DESIGNED BY Ing. arch. Radim Palkovský			
ČÁST VYTÁPĚNÍ	STUPEŇ SP	DATUM 09/2017	MĚŘÍTKO --

STATIKA  
BACH Kvalite s.r.o., Ing. Radek Brandejs, Beranových 65, Praha 9, 199 00, T: + 420 777 562 115

ZDRAVOTNÍ INSTALACE  
**ARCHIDE CZ s.r.o., Hvoždanská 3, Praha 4, 148 01**

TEPELNÁ TECHNIKA  
Jan Šťastný, Markupova 2854/2a, Praha 9, 193 00, T: +420 724 331 049

VZT, VĚTRÁNÍ, KLIMATIZACE  
Jan Šťastný, Markupova 2854/2a, Praha 9, 193 00, T: +420 724 331 049

ELEKTRO SILNOPROUD, SLABOPROUD  
ESPLAN, Jiří Bláha, Arabská 5, Praha 6, 160 00, T: +420 235 352 835, F: +420 235 352 836

PLYN  
PROJECT ISA s r.o., Jan Smrček, Markupova 2854/2a, Praha 9, 193 00, T: +420 773 618 566

POŽÁRNÍ OCHRANA  
M & H, Ing. Michal Hlavačka, Křížkovského 18, Praha 3, 130 00, T: + 420 603 245 142

ČÍSLO VÝKRESU	VI - SKL - TT3 - 401
NÁZEV VÝKRESU	SCHÉMA ZDROJE TEPLA
INDEX REVIZE	—