



- LEGENDA OSVĚTLENÍ
- A1 svítidlo přisazené 2x36W, IP40
  - A2 svítidlo přisazené 2x58W, IP40
  - A3 svítidlo přisazené 1x36W, IP40
  - B1 svítidlo přisazené 2x18W, IP40
  - B2 nástěnné svítidlo 2xA14, 40W, IP21
  - C svítidlo přisazené venkovní žárovkové 1x60W, IP44
  - D Nástěnné svítidlo 1x13W pod kuchyňskou linku
  - E1 svítidlo přisazené LED panel 60W, IP40
  - NO nouzové osvětlení 108NM1h, 230V 1x8W, IP40
  - NO Záložní bateriový zdroj pro nouzové osvětlení ve svítidle nouzový modul 1 hodina
  - SA Jednoduchý ovládač osvětlení, 230V/10A
  - SB Dvojitý ovládač osvětlení, 230V/10A
  - SC Schodišťový ovládač osvětlení, 230V/10A
  - SD Křížový ovládač osvětlení, 230V/10A
  - TL Tlačítkový ovládač osvětlení, 230V/10A
  - DT4 Spínací se zpoždovacím relé pro spouštění VZT
  - SE Pohybové čidlo 90°, 230V/10A
- ZÁSUVKOVÉ OKRUHY, TECHNOLOGIE A ZNAČENÍ
- XSA JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 230V/16A
  - XSB DVOJITÁ ZÁSUVKA 230V/16A
  - XSC ZÁSUVKA 400V/16A
  - XSD JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 230V/16A-IP44
  - XV VOLNÝ VÝVOD, 3 FÁZOVÝ
  - XV VOLNÝ VÝVOD, 1 FÁZOVÝ
  - XX VOLNÝ VÝVOD, ukončen v krabici
  - UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
  - KRABICE OVLÁDÁNÍ, PROPOJENÍ
  - ELEKTRICKÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT
  - SERVISNÍ VYPÍNAČ 1, 3 FÁZOVÝ
  - SILOVÉ NAPOJENÍ MOTORU 230V, 400V
  - Rxx ROZVADĚČ

## TABULKA MÍSTNOSTÍ

místnost	popis	plocha /m2/
01	vstup - zádveří	2,6
02	šatna personál	3,4
03	úklidová místnost s výlevkou	2,4
04	šatna - oddělení 01	12,1
05	šatna - oddělení 02	12,8
06	propojovací chodba, výdej jídla	5,7
07	zádveří	2,8
08	kuchyně	4,3
09	umývárna personál	1,3
10	WC personál	1,3
11	jídlna - oddělení 01	43,2
12	třída - oddělení 01	45,6
13	umývárna dětí - oddělení 01	13,2
14	místnost s přebalovacím pultem	2,9
15	jídlna - oddělení 01	43,2
16	třída - oddělení 01	45,6
17	umývárna dětí - oddělení 01	13,2
18	místnost s přebalovacím pultem	2,9
PODLAHOVÁ PLOCHA CELKEM		258,5m2

STAVBA

NOVOSTAVBA OBJEKTU MATĚRSKÉ ŠKOLY 2 VE VINOŘI

ulice MIKULOVICKÁ a RONOVSKÁ, 190 17 VINOŘ

parc.č.1093/1, 1093/2, 870, 871/1, k.ú. VINOŘ

INVESTOR / KLIENT

Městská část Praha - Vinohrady

Bohdanešská 97, Praha - Vinohrady, 190 17

RAZITKO / STAMP

ARCHIDE CZ s.r.o.

Hvozdanská 3, Praha 4, 148 01

T: +420 271 192 180, F: +420 271 192 434

info@archide.cz, www.archide.cz

OPROVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Radim Palkovský, ČKA 03 259

VÝKRES VYPRACOVAL / DESIGNED BY

Martin Mikulecký

ČÁST

ELEKTRO

STUPĚŇ

SP

DATUM

30.9.2017

MĚŘÍTKO

1:50

STATIKA

BACH Kvalite s.r.o., Ing. Radek Brandeje, Beranových 65, Praha 9, 199 00, T: +420 777 562 115

ZDRAVOTNÍ INSTALACE

ARCHIDE CZ s.r.o., Hvozdanská 3, Praha 4, 148 01

TEPELNÁ TECHNIKA

Ing. Jan Štátník, Markypova 2854/2a, Praha 9, 193 00, T: +420 724 331 049

VZT, VĚTRÁNÍ, KLIMATIZACE

Ing. Jan Štátník, Markypova 2854/2a, Praha 9, 193 00, T: +420 724 331 049

ELEKTRO SLABOPROUD, SLABOPROUD

Jiří Bláha, Polní 75, 250 63 Veleň, tel. +420 777 343 632

PLNÝ PROJEKT ISA s.r.o., Jan Smrček, Markypova 2854/2a, Praha 9, 193 00, T: +420 773 616 566

POŽÁRNÍ OCHRANA

M & H, Ing. Michal Havačka, Křížkovského 18, Praha 3, 130 00, T: +420 603 245 142

ČÍSLO VÝKRESU

VI - 2SK - EL3 - 100A

NÁZEV VÝKRESU

PŮDORYS 1.NP - SILNOPROUD

INDEX REVIZE