

1. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADAVATEL:

Městská část Praha-Vinoř

Bohdanečská 97, 190 17 Praha-Vinoř

IČ: 00240982, DIČ: CZ00240982

zastoupená starostou Ing. Michalem Biskupem

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

"OPRAVA PARKOVIŠTĚ PŘED PRODEJNOU NORMA"

Veřejná zakázka v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

Zadavatel obdržel telefonicky dne 20.8.2025 dotazy k výše uvedené veřejné zakázce, které uvádí v celém rozsahu níže. Zároveň k dotazům uvádí i své odpovědi.

Dotaz č. 1

Uchazeč se telefonicky zadavatele dotázal, zda lze v rámci realizace veřejné zakázky nahradit stávající silniční panely s kruhovými otvory jiným obdobným technickým řešením, a to standardním složením konstrukčních vrstev běžných pod komunikacemi pro motorová vozidla s dostatečnou nosností pro vozidla do 3,5 tuny (náhrada panelů několika hutněnými vrstvami různých frakcí kameniva), při zachování stávajících nebo lepších technických vlastností zhotoveného díla.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel připouští při realizaci zakázky alternativní technické řešení konstrukčních vrstev parkoviště s tím, že:

- 1) Zhotovitel zajistí při realizaci díla ekologickou likvidaci nebo druhotné využití silničních panelů s kruhovými otvory na své náklady.
- 2) Náhrada panelů vhodnou skladbou hutněných vrstev kameniva musí zajistit zachování stávajících nebo lepších technických vlastností zhotoveného díla.
- 3) Při užití jiného technického řešení podkladového souvrství, než bylo poptáno v zadávací dokumentaci, musí zhotovitel prodloužit záruční dobu díla o 12 měsíců nad původně požadovanou.
- 4) Ve smyslu výše uvedeného bude zadavatelem upravena zadávací dokumentace a zveřejněn položkový rozpočet. Uchazeč může nacenit jednu či druhou variantu, případně obě dvě. Rozhodujícím kritériem zůstává konečná cena díla.
- 5) Doplnění projektové dokumentace bude zveřejněno do 9. 9. 2025.

Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty k podání nabídky do: **16. 9. 2025 do 10 h**

V Praze-Vinoři dne 25. 8. 2025

Za zadavatele

Ing. Michal Biskup, starosta